

CIRCULAR CON CONSULTA N°1

23/10/17

PLAZA PASEO DE LOS OLIVOS

1. Solado de madera: no se dan especificaciones de ningún tipo.

RESPUESTA: El solado de madera será tipo deck, de madera dura a aprobar por la inspección.

2. Resembrado de césped: IDEM PLAZA SAN MARTIN (no se especifica la superficie a resembrar y el ítem tiene como unidad GLOBAL, por lo que no se puede estimar el costo del ítem)

RESPUESTA: El sembrado de césped es en la totalidad de la superficie de terreno natural que queda como suelo absorbente: 3785m².

3. Hay un solo modelo de luminarias en los equipamientos. No sé si refiere a las columnas con los reflectores o a los FO5- antik

RESPUESTA: Se adjunta proyecto eléctrico.